

Certificaat van Goedkeuring



Netbeheer Nederland verklaart dat de reeks
gekeurde onbemande objecten van hierna
genoemde organisatie beoordeeld en in
overeenstemming bevonden zijn met
de eisen zoals hier vermeld

Uitgereikt aan

Valmont

Den Engelsman 3, 6026 RB Maarheeze, Nederland

Aansluitvoorwaarden

Voorwaarden aansluiten openbare verlichting CAM_OVL_03_2023

**Datum van
goedkeuring**
Juni 2023

Producttype

Cilindrische masten vanaf Ø100mm (inwendig)
Conische masten vanaf Ø102,9mm (inwendig)

Voorwaarden & eigenschappen

Ronde conische objecten, waaronder alle CLM types, met een inwendige diameter t.h.v. mastdeurbovenzijde ø97mm of groter, en een mastdeur-opening 400x85mm of groter.

Ronde cilindrische objecten, waaronder alle VLM en CCLM types, met een inwendige diameter ø100,8mm of groter, en een mastdeur-opening 400x85mm of groter.

Dit betekent dat de openbare verlichting zoals hierboven vermeld is goedgekeurd voor het veilig en betrouwbaar aansluiten op het geschakelde OVL-net van de netbeheerder, eventueel onder voorwaarden zoals hier genoemd.

Netbeheer
Nederland

Zie site van Stichting ElaadNL voor meer informatie:
<https://elaad.nl/onderwerpen/netbeheerderskeuringen/>